



السادة / شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)

تهية طيبة وبعد

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في ٢٠١٩/٤/١٤ بشأن طلب اعتماد لوحة جهد منخفض سعة ٤٠٠٠ أمبير إنتاج شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو) .

أشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة المواصفات الفنية والكتالوجات وتقارير الاختبارات وفحص اللوحة المقدمة ومعاينة خط الإنتاج وأجهزة الاختبارات الروتينية بالمصنع (المصورة) وشهادات معايرة أجهزة الاختبارات الروتينية قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص والذي انتهى إلى قبول لوحة الجهد المنخفض سعة ٤٠٠٠ أمبير طراز (MDB 4000 A) إنتاج شركة ميميكو ، على أن تكون جميع المكونات الداخلية للوحة (قواطع - سويتش فيوز -) من الطرازات سارية الإعتماد من الشركة القابضة لكهرباء مصر .

على أن تلتزم شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو) بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب ساري لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخه

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة " .

علماً بأنه سيتم مضاعفة فترة الضمان في حالة عدم مرور سنة على تركيب المهمة (المنتج) في أى شركة واحدة من شركات التوزيع.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،

٢٠١٩/٥/١٦

رئيس اللجنة

١٩

" مهندس / الحسيني الحسيني الفار "